

**Устройство управления светильниками, марка «Гелиос»
PLC-DALI (EM-P-DALI)
ФОРМУЛЯР**

Серийный № Изделия:	
----------------------------	--

1. Основные сведения об Изделии

Наименование	Устройство управления светильниками, марка «Гелиос» PLC-DALI (EM-P-DALI) (далее – Изделие)
Назначение	Изделие предназначено для управления осветительными приборами с возможностью диммирования и мониторинга их состояния. Изделие обменивается сигналами по силовым линиям с базовой станцией PLC. Изделие принимает сигналы по силовым линиям и преобразует их в сигналы интерфейса DALI. Изделие обеспечивает управление пускорегулирующей аппаратурой для газоразрядных/индукционных ламп, блоком питания светодиодных ламп при наличии у них входа с интерфейсом DALI.
Код ОКПД 2	27.33.13.160
Код ТН ВЭД	8537 10 990 0
Документ на изготовление	27.33.13-003-13793232-2021
Наименование изготовителя	ООО «Институт высоких технологий Белгородского государственного университета»
Адрес изготовителя:	308009, Россия, г. Белгород, пр-кт Славы, д. 28, офис 623
Сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»	EAЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.00623

2. Основные технические данные

Наименование характеристики	Значение характеристики
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	99x57x33
Варианты установки	На винтах, не более \varnothing 3,5 мм
Масса, г	120
Интерфейс управления освещением	
Тип	DALI
Интерфейс PLC	
Тип	PLC
Количество	1
Скорость передачи данных, Кбит/с	До 2,5
Максимальная глубина ретрансляций	8
Максимальное расстояние между светильниками, м	125

Наименование характеристики	Значение характеристики
Максимально допустимое расстояние от базовой станции до устройства, м	125
Протокол передачи данных	Y-Net
Напряжение сети, В	~230
Полоса пропускания, кГц	95...125
Тип модуляции	DCSK
Количество модулей в сети	200
Питание	
Напряжение питания, В	~85...264
Частота питающего напряжения, Гц	47...65
Защита от импульсных перенапряжений, В	4000 (в течение 50 мкс)
Потребляемая мощность, не более, Вт	2
Выход питания нагрузки	
Тип	Электромагнитное реле
Тип контактов	Нормально замкнутые
Максимальный коммутируемый ток при переменном напряжении ~250 В, А	2
Условия эксплуатации	
Температура, °С	-40...+70
Влажность, %	5...95
Климатическое исполнение	У1
Безопасность	
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	0
Дополнительная информация	
Сторожевой таймер	Да

3. Изображение Изделия



Рис. 1. Устройство управления светильниками, марка «Гелиос» PLC-DALI (EM-P-DALI)

4. Функциональные возможности

Изделие обладает следующими функциональными возможностями:

- получение управляющей команды от базовой станции PLC;

- обработка полученной команды от базовой станции PLC;
- передача сигнала управления пускорегулирующей аппаратуре для газоразрядных и индукционных ламп или блоку питания светодиодных ламп;
- получение информации о состоянии светильника;
- обработка информации, полученной от светильника;
- передача обработанной информации о состоянии светильника базовой станции PLC.

5. Комплект поставки

Устройство управления светильниками, марка «Гелиос» PLC-DALI (EM-P-DALI)	1 шт.
Формуляр на Изделие	1 шт.

6. Правила и условия безопасной эксплуатации

Все работы, связанные с монтажом Изделия, должны производиться при отключенной сети. Работы по прокладке кабелей необходимо выполнять в спецодежде и спецобуви с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. К работам по монтажу Изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

7. Хранение

Изделие должно храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями:


- температура окружающего воздуха от -40 до +70°С;
- относительная влажность воздуха 95% при температуре 30°С.

В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), конденсата.

8. Монтаж

Монтаж Изделия должен осуществляться согласно инструкции, приведенной в руководстве по его эксплуатации.

9. Сведения о приемке

Устройство управления светильниками, марка «Гелиос» PLC-DALI (EM-P-DALI) изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ и признано годным к эксплуатации.	
Серийный № изделия	Указан на титульном листе Формуляра
Дата изготовления	«___» _____ 20__ г.
Отметка ОТК	
Подпись	_____

10. Гарантии изготовителя

Гарантия на поставляемое Изделие составляет ___ месяцев с даты его поставки. В течение данного срока Изделие должно соответствовать требованиям по качеству, определенным в технических условиях на Изделие, при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются на Изделие и комплектующие, входящие в состав Изделия, при условии соблюдения целевого использования Изделия.

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из внутренних компонентов гарантийного Изделия за исключением случаев:

- внешних механических повреждений, включая случайные;
- повреждений, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей и комплектующих, обслуживания или модификации Изделия кроме как специалистами Изготовителя;
- повреждений, возникших в результате и/или в процессе монтажа и пуско-наладки, как следствие несоблюдения требований к подключению оборудования;
- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации, в том числе в результате замерзания, воздействия огня и высоких температур, а также эксплуатации с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик или полученных в результате скачков напряжения в сети;
- повреждений узлов и деталей Изделия, связанных с попаданием на них влаги;
- дефектов, возникших как следствие нарушения правил и условий эксплуатации, обслуживания, транспортировки или хранения;
- дефектов, возникших в результате нормального износа/старения расходных компонентов и материалов.

В гарантийном ремонте (замене) может быть отказано при отсутствии формуляра Изделия (паспорта на прибор учета) или невозможности прочесть (повреждение, закрасивание, удаление) серийный номер на Изделии, а также в случае, если Изготовитель не подтверждает легальность происхождения Изделия с указанным номером.

11. Движение Изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Основные параметры	Наработка		Вид техобслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнявшего работу
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта			

12. Сведения об утилизации

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

Версия документа от: 31.08.2023 г.

308009, Россия, Белгородская область,
г. Белгород, пр-кт Славы, д. 28, офис 623
тел./факс (4722) 58-00-80
http://www.ivt.su

© ООО «ИВТБелГУ»